

Compte rendu
EXERCICE INCENDIE

Le jeudi 2 février 2017 à 10 heures s'est déroulé au collège, le deuxième exercice d'évacuation incendie de l'année scolaire.

Il s'agissait de vérifier les objectifs suivants : sensibiliser tout le monde aux mesures d'évacuation, reconnaître le signal sonore, appliquer la consigne, former à l'évacuation, vérifier les évolutions : matériels et comportements.

Les personnels n'ont pas été prévenus.

Il s'agissait d'un exercice surprise sans préparation préalable.


C'est l'occasion de vérifier le bon fonctionnement de l'évacuation, le respect des conduites à suivre en cas d'évacuation et le bon fonctionnement des matériels de secours.

Les zones suivantes ont été déclenchées : Externat, Pôle technologie et SEGPA, Administration et Demi-pension.

Les résultats sont les suivants :

- Ce 2ème exercice s'est déroulé dans un temps de 2 m 35 s.
- Les sirènes des quatre bâtiments ont été déclenchées :
- 1 porte coupe-feu au 1^{er} étage s'est fermée de manière incomplète et 1 porte coupe-feu dans le Pôle technologie et SEGPA ne fonctionne pas.
- Tout le monde a évacué sauf une enseignante attendant les pompiers pour 2 élèves blessés. Son groupe s'est identifié au point de rassemblement, le professeur ayant responsabilisé des élèves.
- Sur les 2 élèves qui circulaient dans les couloirs, les 2 ont été identifiés et signalés sauf que le groupe auquel appartenait l'une des 2 élèves n'avait pas remarqué son absence et a prétexté au professeur qu'elle était partie d'elle-même, ne sachant pas où elle se trouvait.
- Les portes ont été fermées simplement et les bons itinéraires ont été suivis pour rejoindre le point de rassemblement du plateau sportif.

LA PRINCIPALE,
C.BALBONI



L'ADJOINTE GESTIONNAIRE,
S. NICOLAS

