

Compte rendu
EXERCICE INCENDIE

Le vendredi 15 janvier 2016 à 10 heures 00 s'est déroulé au collège, le deuxième exercice d'évacuation incendie de l'année scolaire.

Il s'agissait de vérifier les objectifs suivants : sensibiliser tout le monde aux mesures d'évacuation, reconnaître le signal sonore, appliquer la consigne, former à l'évacuation, vérifier les évolutions : matériels et comportements.

Les personnels n'ont pas été prévenus.

Il s'agissait d'un exercice surprise sans préparation préalable.

C'est l'occasion de vérifier le bon fonctionnement de l'évacuation, le respect des conduites à suivre en cas d'évacuation, et le bon fonctionnement des matériels de secours.

Les zones suivantes ont été déclenchées : Externat, Pôle technologie et SEGPA, Administration et Demi-pension.

Les résultats sont les suivants :

- Ce 2ème exercice s'est déroulé dans un temps de 2 m 30 s.
- Les sirènes des quatre bâtiments ont été déclenchées :
- 2 portes coupe-feu au 1^{er} étage se sont fermées de manière incomplète et certaines trappes de désenfumage ne se sont pas ouvertes.
- A PART QUELQUES EXCEPTIONS, tout le monde a évacué, en ayant fermé simplement les portes et en ayant suivi le bon itinéraire pour rejoindre le point de rassemblement.
- Il est rappelé que chaque enseignant doit être en possession d'une liste des élèves ou d'un plan de classe avec le nom et le nombre d'élèves qui devraient être présents : une vigilance toute particulière doit être accordée aux élèves autorisés à sortir pendant les cours(infirmerie...)
- Il est rappelé qu'élèves et parents sont responsables pénalement en cas de déclenchement intempestif de l'alerte incendie.

LA PRINCIPALE,
C.BALBONI



L'ADJOINT GESTIONNAIRE,
S. NICOLAS

