

Compte rendu  
**EXERCICE INCENDIE**

Le mercredi 17 juin 2014 à 10 heures 00 s'est déroulé au collège, un exercice d'évacuation incendie. Il s'agissait de vérifier les objectifs suivants : sensibiliser tout le monde aux mesures d'évacuation, reconnaître le signal sonore, appliquer la consigne, former à l'évacuation, vérifier les évolutions : matériels et comportements.

Les personnels n'ont pas été prévenus. Il s'agissait d'un exercice surprise sans préparation préalable.

Le deuxième de l'année est l'occasion de vérifier le bon fonctionnement de l'évacuation, le respect des conduites à suivre en cas d'évacuation, et le bon fonctionnement des matériels de secours. Les zones suivantes ont été déclenchées : Externat, Pôle technologie et SEGPA, administration.

Les résultats sont les suivants :

- Ce 3ème exercice s'est déroulé dans un temps de 3 mn 46 s.
- Toutes les sirènes se sont déclenchées.
- Toutes les portes coupe- feu ont fonctionné correctement.
- L'évacuation a eu lieu globalement dans le respect des consignes, toutes les personnes rejoignant les points de rassemblement.

Toutefois, il est à noter que :

- Certaines portes ont été fermées à clef.
- Certains itinéraires d'évacuation n'ont pas été suivis.
- Certains élèves ont évacué sans leur enseignant.
- Certains enseignants sans élèves ont évacué après insistance.
- Certains enseignants ont retardé l'évacuation en faisant ranger leurs affaires aux élèves.
- Il est rappelé que l'évacuation doit se faire à un certain rythme, ni au pas de course, ni avec nonchalance.


- La plupart des enseignants n'étaient pas en possession de la liste d'appel.

Conclusion :

Le prochain exercice d'évacuation de la rentrée donnera lieu à une préparation lors de la journée de pré-rentrée.

Il aura lieu dans le mois qui suit la rentrée en présence si possible des pompiers.

**La PRINCIPALE,  
C.BALBONI**



**La GESTIONNAIRE,  
S. NICOLAS**

